FOAMPIPE

WWW.FOAMPiPE.RU

Теплоизоляционные цилиндры, тройники и отводы из экструдированного пенополистирола марки «FOAMPIPE»



Какие бы труба не имела изгибы, монтаж тепловой изоляции «FOAMPIPE» станет быстрым и удобным!

FOAMPIPE

Цилиндры FOAMPIPE



Цилиндры и блок-цилиндры теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола для трубопроводов диаметром 21-1420мм.

Сегменты изготавливаются из предварительно произведенных плит полистирольных вспененных экструзионных различных плотностей. Изделия предназначены для использования в качестве тепловой изоляции наружной поверхности трубопроводов диаметром 21-1420 мм различного вида прокладки, в том числе в районах с вечномерзлыми грунтами, транспортирующих среду с температурой от минус 50 до плюс 75°С, а также трубопроводов и воздухопроводов в зданиях, сооружениях и при наружной прокладке.

FOAMPIPE

Отводы FOAMPIPE

Специализированные изделия из экструдированного пенополистирола в виде отводов для сложных участков трубопроводов, изготавливаются точно для вашего диаметра. Теперь нет необходимости пытаться вырезать самим из прямых участков цилиндров, тратить время и человеческие ресурсы. Теперь продукция «Фомпайп» представлена не только прямыми участками в виде цилиндров, но и тройниками и отводами.

Отвод «FOAMPIPE EL» производится с максимальной точностью из нескольких сегментов, которые легко собираются одним человеком за несколько минут. Сегменты можно плотно прижать друг к другу или зафиксировать при помощи полиуретанового клея или закрепить при помощи обычной вязальной проволокой.

FOAMPIPE

Тройники FOAMPIPE

Для теплоизоляционных цилиндров и блок-цилиндров производимых из экструдированного пенополистирола, предусмотрены тройники «FOAMPIPE TR». Вам больше не придется тратить время на вырезания тройника и подгонки по размерам. Тройники из экструдированного пенополистирола состоят из нескольких сегментов и легко за считанные минуты, монтируется на трубопроводе. Они обладают высокой точностью, что позволяет обеспечить плотный монтаж и избежать в процессе эксплуатации потери тепла.

Тройники «FOAMPIPE TR» монтируются при помощи вязальной проволоки или пенополиуретанового клея. Продукция применяется в сочетании с цилиндрами и отводами «Фомпайп» с диаметром от 21 до 1425 мм. Существует возможность производства тройников в металлических оболочках.

FOAMPIPE

Технические характеристики продукции «FOAMPIPE»

Наименование контролируемого показателя	Нормативные значения контролируемого показателя	
Тип	35	45
Средняя плотность, кг/м^3	30,0 – 40,0	40,0 - 50,0
Внешний вид	Должен соответствовать утвержденному контрольному образцу изделия	
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее	0,25	0,45
Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более	0,40	0,30
Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м×°К), не более	0,033	0,031

Основные размеры изделий «ФОМПАЙП»

Марка	Размеры, мм		
	Длина	Внутренний диаметр	Толщина
1	2	3	4
Цилиндр (SP)	500, 600, 1000, 1200, 2000, 2400 (±10)	21-325(-0/+3,0)	20 - 60 (-1,+3)
		273 – 1420 (-0/+4,0)	60 - 80(-1,+3)
Блок-цилиндр (BPS)	500, 600, 1000, 1200, 2000, 2400 (±10)	159 – 1420 (-0/+4,0)	50 - 100(-1,+3)
Отводы (EL)	-	21-1420(-0/+6,0)	20 - 80 (-1,+3)
Тройники (TR)	-	21-1425(-0/+3,0)	20 - 80 (-1,+3)

Примечания: Все изделия, указанные в настоящей таблице, имеют специальный тепловой замок, препятствующий теплопотерям в месте продольного стыка

1) Все размеры указаны в миллиметрах.
2) В скобках указаны предельные отклонения размеров в миллиметрах.
3) Толщина изделий в указанных диапазонах имеет шаг 5 мм.
4) Внутренние диаметры и длины изделий в соответствии заявками потребителей.
5) По согласованию с потребителем допускается выпускать изделия других размеров.

ЦИЛИНДРЫ, БЛОК-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «FOAMPIPE» ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 21-1420 мм

ТУ 5767-001-39049991-2015

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС002.Н00159

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ГК «ТЕПЛОСИЛА». Адрес: 111622, РОССИЯ, город Москва, ул. Б. Косинская, д. 27. ОГРН 1117746019555. Телефон: +74952239504, факс: +74952239505.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Новольвовский завод теплоизоляционных материалов». Адрес: 301735, РОССИЯ, Тульская область, р-н Кимовский, пгт. Новольвовск, ул. Центральная, д. 1. ОГРН 1137154001672. Телефон: +7(495)6023800, факс: +7(495)6023875.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.ОС.002 действительно до 03.08.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные «FOAMPIPE» из экструзионного пенополистирола, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №000304), выпускаемые по ТУ 5767-001-39049991-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6700
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ-193-97-2015 от 16.07.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.002 до 03.08.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.RU.01.ОС.04.00754 от 01.04.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.07.2015 по 22.07.2018

Руководитель (уполномоченное руководителем органа лицо) органа по сертификации — А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты) — Е.А. Антонова

000303

Приложение № 1
к экспертному заключению
от «23» 07 2015 г. № 0008076 713.1.1.15.07.13

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского д. 27
Орган Инспекции
Тел./факс: 448-05-11, www.cgsen.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель (заместитель) органа инспекции
Величко О.А

Экспертное заключение №713.1.1.15.07.13
«23» июля 2015 г.

Наименование продукции: ЦИЛИНДРЫ, БЛОК-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «FOAMPIPE» ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 21-1420 мм. по ТУ 5767-001-39049991-2015.
Изготовитель: ООО «Новольвовский завод теплоизоляционных материалов», РФ, 301735, Тульская область, р-н Кимовский, пгт. Новольвовск, ул. Центральная, д.1.
Получатель: ООО ГК «ТЕПЛОСИЛА», РФ,111622, Россия, г. Москва, ул. Б. Косинская, д.27, тел. +74952239504
Состав экспертных материалов:
–ТУ 5767-001-39049991-2015 «ЦИЛИНДРЫ, БЛОК-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «FOAMPIPE» ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 21-1420 мм»;
–письмо о качестве продукции от производителя;
–образец этикетки продукции;

№ 0008076

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 тел./факс: (812) 448-05-11, (812) 448-05-16

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АВ51.Н03017
Срок действия с 23.07.2015 по 22.07.2018
№ 1262719

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ51
ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"
Юридический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII
Фактический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII
тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ
Цилиндры, блок-цилиндры теплоизоляционные "FOAMPIPE" из экструзионного пенополистирола для трубопроводов диаметром 21-1420 мм.
Договор № 150701-101 от 01.07.2015 г.
Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП): 57 6700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5767-001-39049991-2015
ГОСТ 16381-77
ГОСТ 4.209-79
код ТН ВЭД России: -

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Новольвовский завод теплоизоляционных материалов".
301735, Тульская область, р-н Кимовский, пгт. Новольвовск, ул. Центральная, РФ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО ГК «ТЕПЛОСИЛА», ОГРН: 1117746019555, ОКПО: 69709663, ИНН: 7720706635
111622, г Москва, ул. Б.Косинская, д.27, РФ;
Тел: (495) 223-05-04

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 1257/07-15 от 23.07.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛТ83, срок действия до 07.09.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Маркирование продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.
Схема сертификации: 1

Руководитель органа — В.Е. Мельников
Эксперт — Д.В. Баскаков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Новольвовский завод теплоизоляционных материалов»

Адрес: Тульская область, Кимовский район, п. Новольвовск, ул.Центральная, д. 1

E-mail: info@foampipe.ru
www.foampipe.ru